PID: TICRX00HVK83

Sp. zn.: **TICR_SP/18734/2026**

Č. j.: **TICR/73442/2026**

Technická inspekce České republiky

pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.,

U Balabenky 1908/6 180 00 Praha 8

Ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s § 6 odst. 1 písmeno b) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, s použitím nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, podává

OSVĚDČENÍ

dle §6 odst. 1, písmeno b) zákona č. 250/2021 Sb.

o tom, že

jsou splněny požadavky

k zajištění bezpečnosti vyhrazených technických zařízení.

Vyhrazené technické zařízení: **elektrické**

Název: **Elektroinstalace zasažená vodou ve třídách a na chodbách ZŠ Čerčany.**

Umístění zařízení: **Sokolská 180, 257 22 Čerčany**

Činnost: **Posouzení nové elektrické instalace třídy I. dle NV 190/2022 Sb. – Elektroinstalace zasažená vodou ve třídách a na chodbách ZŠ Čerčany.**

Datum ukončení: **9.11.2026**

Pobočka: **Pardubice**

Vypracoval: **RNDr. Petr Syrůček**

Vystavil: Pavlína Hesounová dne: 10.11.2026

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:
Ze dne:

Sp. zn.: S-KHSSC 83493/2026
Č. j.: KHSSC 83593/2026

Datovou zprávou

Základní škola Čerčany
Sokolská 180
257 22 Čerčany

Vyřizuje: Ing. Alena Šípková
Tel.: 310014417
E-mail: alena.sipkova@khsstc.cz

Datum: 23.11.2026

ZŠ Čerčany – otevření části pavilonu A – vyjádření

Dne 20.11.2026 požádala Základní škola Čerčany, okres Benešov, Sokolská 180, 257 22 Čerčany, IČ: 708 79 176 (dále jen „ZŠ Čerčany") o vyjádření k záměru znovuotevření části pavilonu A ZŠ Čerčany, který byl uzavřen po zatečení vody do budovy po přívalech deštích.

Byly doloženy protokoly vypracované Zdravotním ústavem, se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem – protokoly o zkoušce č. 115621–115627/2026 – mikrobiologické vyšetření vnitřního ovzduší a protokoly o zkoušce č. 115628-115629/2026 – stěry z prostředí, které byly provedeny dne 13.11.2026.

Vnitřní ovzduší bylo hodnoceno ve sborovně 2.stupně (č. 44), učebně informatiky (č. 49), učebně 9A (č 31, učebně 8A (č. 30), učebně 9B (č. 29), učebně 6C (č. 26), v chodbě v přízemí 1.NP budovy A. Ve všech měřených prostorách byly naměřené hodnoty pod stanoveným limitem 500 KTJ/PM/1 hod – naměřené hodnoty se pohybovaly v jednotkách, resp. ve dvou měřených prostorách v nízkých desítkách jednotek KTJ/PM/1 hod.

Stěry z prostředí – hodnoceno v učebně 8A (č. 30) – zasažená zeď a v učebně 9B (č. 29) – zasažená zeď. Zjištěn pozitivní nález – plísně: Penicilium sp., Clasdosporium sp. Je nutné konstatovat, že pro tyto dva rody plísní nejsou v ČR stanoveny samostatné legislativní limity pro stěry z prostředí.

Vyhláška č. 43/2025 Sb., o stanovení hygienických limitů chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (dále jen „vyhláška 43"), účinná od 1. 3. 2025, stanovuje v § 9: nepřípustnost viditelného výskytu plísní na vnitřních površích; limit celkového počtu plísní 500 KTJ/m^3 vzduchu.

Mikrobiologickým vyšetřením ovzduší v předmětných učebnách, chodbě a sborovně byly zjištěny koncentrace plísní nepřekračující stanovený hygienický limit. Ve stěrech z vybraných povrchů byl zaznamenán pozitivní nález plísní rodu Penicillium sp. a Cladosporium sp. Vzhledem k absenci viditelného výskytu plísní v hodnocených prostorách a nízkým hodnotám jejich koncentrace v ovzduší nelze samotný pozitivní kvalitativní nález ve stěrech považovat za důkaz nevyhovujícího

hygienického stavu učeben. Znovu uvádím skutečnost, že vyhláška 43 nestanovuje limity pro stěry z prostředí pro výše uvedené druhy plísní.

Na základě předložených výsledků výše uvedených měření lze konstatovat, že všechny výše uvedené měřené prostory v části budovy A ZŠ Čerčany lze s okamžitou platností opětovně využívat pro účely výchovy a vzdělání.

Pro běžný provoz školy doporučujeme provádění běžného úklidu, pravidelného větrání a sledování případného výskytu vlhkosti.

Ing. Alena Šípková
zástupce vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých - Střed

Rozdělovník:
Adresát – (IČ: 708 79 176)
HDM